


	Vigi TG60 ≤ 40 A	Vigi TG60 ≤ 63 A
DT60 ≤ 40 A	■	■
DT60 ≤ 63 A		■



fr ■ L'association disjoncteur-bloc différentiel est conforme pour les appareils de la même famille, présentés dans le même catalogue Schneider Electric.
 ■ Attention : conserver ces instructions et les transmettre aux futurs utilisateurs de l'installation.
 ■ Vous devez appuyer sur le bouton test de votre bloc différentiel régulièrement. Si cela n'entraîne pas le déclenchement instantané du disjoncteur différentiel, faire appel à votre installateur habituel.

en ■ Compliance with standards is ensured when this RCD is combined with any suitable MCB of the same family listed in the same Schneider Electric catalogue.
 ■ Caution: keep these instructions and pass them on to the future users of the installation.
 ■ You must press the test button on your RCD regularly. If this fails to trip the device, you should call upon the service of a competent electrician as soon as possible.

